



Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

DETERMINAZIONE n. 38 del 23.02.2021

Oggetto: INTEGRAZIONE ALL’AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DEL CENTRO ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATO PRESSO IL GRUPPO ELETTROGENO DEL SANTUARIO DI ERCOLE VINCITORE, (DET. N. 11 DEL 29/01/2021) DI VALORE INFERIORE AD € 40.000,00, AI SENSI DEL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L.G.S. 120/20

IL DIRETTORE

VISTO il d.m. 23 gennaio 2016, n.44 e in particolare l’art.6, comma 1, lett.b), punto4), con il quale è stato istituito il museo di rilevante interesse nazionale “Villa Adriana e Villa d’Este”;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in corso di registrazione;

VISTO l’art. 36 co.2 del d.lgs. n. 50 del 19 aprile 2016, aggiornato al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e come modificato dal D. L. n. 32/2019, convertito in L. n. 55/2019;

VISTO il d.d.g. della Direzione Generale Musei, rep. n. 323 del 4 maggio 2017, con il quale è stato conferito al dott. Andrea Bruciati l’incarico di funzione dirigenziale non generale di direzione dell’Istituto dotato di autonomia speciale “Villa Adriana e Villa D’Este”;

VISTO l’incarico prot. n. 1655 del 10/07/2019, tramite il quale l’Ing. Francesco Quondamatteo, ha verificato la conformità degli impianti elettrici, gas e rilevazione fumi delle aree di lavoro e degli ambienti esterni nei siti afferenti l’Istituto Villa Adriana Villa d’Este;

VISTO che in ottemperanza al suo incarico, l’Ing. Francesco Quondamatteo, così come descritto nel verbale di chiusura delle sue attività redatto dal Funzionario Arch. Antonella Mastronardi in data 17/01/2020, ha consegnato presso gli uffici tecnici dell’Istituto, n. 3 relazioni complessive, relativamente allo stato di conformità degli impianti dei siti di Villa d’Este, Villa Adriana e Santuario di Ercole Vincitore.

VISTO l’ intervento, già effettuato, del Centro Assistenza Autorizzato per il guasto al gruppo elettrogeno del Santuario di Ercole Vincitore (vedi determinazione n. 11 del 29/01/2021);

VISTO il sopralluogo effettuato in data 03/02/2021 sul Gruppo Elettrogeno del Santuario di Ercole Vincitore, dal quale si evidenzia un mancato funzionamento del carica batterie e quindi la necessità della sostituzione;

VISTO il preventivo presentato dal Centro Assistenza Tecnica autorizzato Dorati Luciano , con sede legale in Via Chiarone, 427 – 04014 Borgo Vodice (LT) – P.IVA 00230530594 ricevuto dai funzionari tecnici e acquisito al protocollo n. 287 del 19/02/2021, per quanto di seguito specificato:

- Carica batterie automatico serie CB6 24V 5A
- Montaggio e prove funzionali

Per un importo totale di Euro 470,00 (quattrocentosettanta/00) + IVA che risulta essere conveniente e congruo per l’Amministrazione;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC), emesso dall’INAIL al n. 24617469, con scadenza validità del 26/05/2021, attestante la regolarità contributiva della società in questione;



Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

VISTA la legge 120/20, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

VISTO l'importo inferiore ad Euro 5.000,00 non si rende necessaria la verifica inadempimenti presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione che si allega agli atti;

DETERMINA

DI PROCEDERE, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del d.lgs. 120/2020, all'integrazione dell'affidamento dell'incarico per la sostituzione, montaggio e prove funzionali del carica batterie automatico serie CB6 24V 5° del Gruppo elettrogeno del Santuario di Ercole Vincitore, del Centro Assistenza Tecnica autorizzato Dorati Luciano, con sede legale in Via Chiarone, 427 – 04014 Borgo Vodice (LT) – P.IVA 00230530594 per un importo complessivo di Euro 470,00 (quattrocentosettanta/00) + IVA;

DI STABILIRE che il RUP è il Direttore dell'Istituto Dott. Andrea Bruciati;

DI STABILIRE che il CIG è: **Z723068A7D** ;

DI DARE ATTO che l'importo graverà sul capitolo di spesa 1.1.3.145/1.03.02.09.004/A (manutenzione Impianti) dell'approvando Bilancio di previsione 2021 di questo Istituto.

DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi dell'art.29 co.1 del d.lgs. n. 50 del 19 aprile 2016 e ss.mm.ii., sul sito internet dello scrivente istituto www.villaadriana.beniculturali.it/;

SI ATTESTA l'assenza di conflitto d'interessi

IL DIRETTORE
(Dott. Andrea Bruciati)