



Ministero della cultura

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

DETERMINA DI NOMINA A RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ESECUZIONE DEL COLLEGAMENTO ELETTRICO PER TUTTA LA LINEA CHE ALIMENTA IL QE ESTERNO CANOPO DALLA CABINA COSIDDETTA B

IL DIRETTORE

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni e integrazioni concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO il d.m. 23 gennaio 2016, n.44 e in particolare l'art.6, comma 1, lett. b), punto 4), con il quale è stato istituito il museo di rilevante interesse nazionale "Villa Adriana e Villa d'Este";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78", recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTO il d.d.g. della Direzione Generale Musei, rep. n. 323 del 4 maggio 2017, con il quale è stato conferito al dott. Andrea Bruciati l'incarico di funzione dirigenziale non generale di direzione dell'Istituto dotato di autonomia speciale "Villa Adriana e Villa d'Este" e rinnovato con DDG n. 350 della Direzione Generale Musei, rep. n. 350 del 22 aprile 2021 e registrato alla corte dei conti al n. 1705 del 14 maggio 2021;

VISTA la legge n. 207 del 30 dicembre 2024 recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027";

VISTO il Decreto n. 15 del 08.01.2025 recante l'approvazione dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2025 di Villa Adriana e Villa d'Este ai sensi dell'art. 23, D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97;



Ministero della cultura

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

PREMESSO

- che al fine di perseguire gli obiettivi istituzionali, ed in particolare per il completamento dei lavori *INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA FRUIBILITA' DI ALCUNI AMBIENTI PRESSO I SITI DI VILLA ADRIANA E DEL SANTUARIO DI ERCOLE VINCITORE, RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE AREE PAVIMENTATE PRESSO IL GIARDINO DI VILLA D'ESTE NONCHE' AUMENTO DELLA ACCESSIBILITA' DELLA MENSA PONDERARIA MEDIANTE STRUMENTI DI FRUIZIONE VIRTUALE" - VILLA ADRIANA NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI" (MIC3) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU (CUP: F39D2200135006 CIG: B45A24559C)* che all'interno della *RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA - IMPIANTO ELETTRICO*, parte integrante del progetto esecutivo dei lavori di che trattasi si evidenzia che al fine di installare le macchine previste in progetto risulta necessario effettuare l'adeguamento impiantistico a monte del QE DEU sia per quanto riguarda le linee elettriche di alimentazione sia per le protezioni principali dei seguenti quadri:

1. QE CANOPO (da cui viene derivata la linea di alimentazione del QE DEU);
2. QE ESTERNO CANOPO (da cui viene derivata la linea che alimenta il QE CANOPO)
3. QGBT (va adeguata la linea che alimenta il QE ESTERNO CANOPO);

- che con riferimento al su indicato punto 3, l'adeguamento della linea di alimentazione del QE ESTERNO CANOPO proveniente dalla esistente cabina di trasformazione (cosiddetta Cabina B), di lunghezza stimata in mt 680, risulta propedeutico al corretto funzionamento dei nuovi impianti e che esso comporta la necessaria esecuzione delle seguenti attività tecniche:

- Collegamento del cavo di alimentazione attualmente utilizzato, dalla cabina MT/bt detta "Cabina B" previa messa in sicurezza;
- Rimozione dell'attuale cavo elettrico esistente;
- Posa in opera del nuovo cavidotto, dei pozzi rompi tratta, e della nuova linea di alimentazione del QE Canopo Esterno;
- Allaccio del nuovo cavo sul QE CANOPO ESTERNO ed attestazione del cavo sul relativo interruttore della cabina MT/bt;
- Messa in servizio del QE CANOPO ESTERNO.

- che, al fine di comprendere lo stato dei cavidotti è stato eseguito un rilievo strumentale del tratto interessato e che detto rilievo ha fornito i seguenti riscontri:

- Il tratto di linea analizzato non presenta dispersioni di corrente;
- La quota media di profondità del cavidotto interrato è di 60 cm;
- Stante la sezione del cavidotto individuato e la presenza di diverse filature relative agli impianti esistenti, risulta impossibile l'inserimento di una nuova linea per la quale sarà necessaria la realizzazione di un altro cavidotto.

- che sulla base della stima di lunghezza fornita e sulla scorta delle indicazioni del progetto esecutivo si deve ipotizzare la stesura di un cavidotto a doppia parete per posa interrata con dimensioni non inferiori a DN200, e la posa al suo interno di una terna di cavi FG16R16 non inferiore al 240mm² per fase oltre al conduttore di neutro e di terra di sezione non inferiore a 120mm².

- che gli importi stimati per l'esecuzione di questi lavori non sono compresi nel budget del finanziamento PNRR



VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)

Tel. + 39 0774-5589

PEC: va-ve@pec.cultura.gov.it

PEO: va-ve@cultura.gov.it



Ministero della cultura

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

inerenti ai lavori di che trattasi;

RICHIAMATI:

- la *RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA - IMPIANTO ELETTRICO*, parte integrante del progetto esecutivo dei lavori *INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA FRUIBILITA' DI ALCUNI AMBIENTI PRESSO I SITI DI VILLA ADRIANA E DEL SANTUARIO DI ERCOLE VINCITORE, RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE AREE PAVIMENTATE PRESSO IL GIARDINO DI VILLA D'ESTE NONCHE' AUMENTO DELLA ACCESSIBILITA' DELLA MENSA PONDERARIA MEDIANTE STRUMENTI DI FRUIZIONE VIRTUALE* _VILLA ADRIANA ed in particolare le pagine 3 e 4, alle quali si rimanda per la descrizione delle esigenze della Amministrazione;
- il rilievo condotto dall'Ufficio Tecnico dell'Istituto Villa Adriana e Villa d'Este;

DATO ATTO

che l'art. 15, comma 1 del Codice dei contratti disciplina la figura del Responsabile Unico del Progetto, prescrivendo che “*Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice*”;

che l'All. I.2 epigrafato “Attività del RUP” definisce i requisiti di professionalità propri di ciascun responsabile nonché le relative attività da porre in essere, in relazione a ciascuna procedura;

DATO ATTO che il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa;

VISTO che le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 16 del predetto DLgs. 36/2023, né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, stante l'espresso divieto che la norma contiene in ordine all'assegnazione di tali soggetti agli uffici preposti, tra l'altro, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, anche con funzioni direttive, tenuto conto che le funzioni di RUP sono assegnate ex lege (art. 5, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241) al dirigente preposto all'unità organizzativa responsabile ovvero assegnate ai dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima (art. 31, comma 1, terzo periodo del Decreto);

RILEVATO

- che l'art. 15, comma 2 D.Lgs. 36/23, prescrive che “*le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa. Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'[allegato I.2](#)., in possesso dei requisiti di cui all'[allegato I.2](#) e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni*”;



VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)

Tel. + 39 0774-5589

PEC: va-ve@pec.cultura.gov.it

PEO: va-ve@cultura.gov.it



Ministero della cultura

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

- che in seno all'organigramma dell'Istituto è stata individuata, quale funzionario architetto, il **Dott. Sergio Del Ferro**, idonea a ricoprire il ruolo di RUP per gli interventi di cui sopra;

RILEVATO che il **Dott. Sergio Del Ferro**, contattato per le vie brevi, si è resa disponibile all'assolvimento dell'incarico;

che il medesimo è in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa, come da dichiarazione agli atti dell'Istituto;

DETERMINA

DI PROCEDERE

- alla nomina del Dott. **Sergio Del Ferro** ad assumere il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) relativamente alle procedure di affidamento relativa ai lavori di **ESECUZIONE DEL COLLEGAMENTO ELETTRICO PER TUTTA LA LINEA CHE ALIMENTA IL QE ESTERNO CANOPO DALLA CABINA COSIDDETTO B**
- alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 28, comma 2 dlgs 36/23, sul sito sul sito internet dello scrivente istituto <https://villae.cultura.gov.it/trasparenza/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/>;

Il Direttore dell'Istituto

Dott. Andrea Bruciati



VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)

Tel. + 39 0774-5589

PEC: va-ve@pec.cultura.gov.it

PEO: va-ve@cultura.gov.it